



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TOÀN CẦU  
GLOBAL CONSTRUCTION QUALITY INSPECTION JOINT STOCK COMPANY  
Trụ sở: Số 9 LK 18 KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam  
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VLXD LAS - XD508  
Địa chỉ: Số 24 Liên kề 4 KĐT Đại Thanh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội  
Tel: 0988 995 332 - Email: thinghiemvldx@gmail.com - Website: thinghiemvldx.vn



HĐLK Số: 2401/2024/HĐLK/ISC-GLB

Số TN: 0564/2024/XM/VNC/LAS508

## KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

### 1. Thông tin do khách hàng cung cấp:

Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT  
Địa chỉ: SỐ 40 DÂY A LÔ 12, KĐT MỚI ĐỊNH CÔNG, P. ĐỊNH CÔNG, Q. HOÀNG MAI, TP. HÀ NỘI  
Tên mẫu thử: SƠN TƯỜNG DẠNG NHƯ TƯƠNG, LOẠI SƠN NGOẠI THẤT, KIỂU WALDO VELVET TARISMO  
Số niêm phong: 19.02753  
Đơn vị gửi mẫu: CÔNG TY TNHH WALDO TEXTURED PAINT  
Trụ sở: 174 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG 9, QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM.  
Địa chỉ lấy mẫu: 59 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỰ, PHƯỜNG TÂN TẠO A, QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM.

### 2. Thông tin phòng thí nghiệm cung cấp:

Thiết bị: THIẾT BỊ THỬ ĐỘ ĐÍNH BĂM, ĐỒNG HỒ, THÙNG CHỨA NƯỚC, TỦ SẤY, MÁY RỬA TRÔI ...  
Ngày gửi mẫu: 16/05/2024  
Ngày thí nghiệm: 16/05/2024 -:- 06/06/2024

### 3. BẢNG KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

STT	Chỉ tiêu cơ lý	Đơn vị	Tiêu chuẩn thử nghiệm	Yêu cầu kỹ thuật	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn theo phép thử cắt ô	Điểm/Loại	TCVN 2097: 2015	$\leq 1$	0
2	Độ rửa trôi	Chu kỳ	TCVN 8653-4:2012	$\geq 1200$	Đạt yêu cầu
3	Chu kỳ nóng lạnh	Chu kỳ	TCVN 8653-5:2012	$\geq 50$	Đạt yêu cầu
4	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)	g/l	TCVN 10370-1,2:2014(ISO 11890-1,2:2007) hoặc TCVN 10369:2014(ISO 17895:2005)	$\leq 50$	1.28

\* Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 16: 2023/BXD

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

### 4. Những người thực hiện, chứng kiến:

ĐD. NHÓM THÍ NGHIỆM

NGUYỄN VĂN CHIÊN

TT THÍ NGHIỆM VLXD



TP. LINH VĂN THỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TOÀN CẦU



PGĐ. LÊ VĂN NGÀ

- Kết quả chỉ có giá trị với mẫu do khách hàng mang đến, mẫu thử được bên lấy mẫu niêm phong có đầy đủ chữ ký nhân mác..., không có mẫu lưu tại PTN
- Quá trình TN có các bên cùng nhau chứng kiến, Thông tin do khách hàng cung cấp, không được phép sao lưu KQ nếu không được sự đồng ý của PTN